

Codi de mostra

326-2025-00072645

Data 20/08/2025

Pàgina 1/2

Número d'informe analític

AR-25-XK-069807-01 / 326-2025-00072645



AJUNTAMENT de FARRERA

A l'atenció de AJUNTAMENT de FARRERA

Plaça de l'Ajuntament, 1

25595 Farrera

ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2025-00072645 / AR-25-XK-069807-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Data de recepció	14/08/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	14/08/2025	Data de finalització de l'anàlisi	20/08/2025
T.mostra/Transport:	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per l'acreditació.

Descripció pel client	PSGLORI5996CT12025080		
Terme Municipal	DISS. DE GLORIETA	Denominació Local	- XARXA DISTRIBUCIÓ GLORIETA-FONT ENTRADA

Propietats bàsiques	Resultats	Pautes	Interpretació (*)
XK03F XK Sabor Mètode : Mètode Intern (*) valor del sabor	No s'aprecia	Valor máx. 3 índice de dilución (RD 3/2023)	
XK03G XK Olor Mètode : Mètode Intern (*) Valor de l'olor	No s'aprecia	Valor máx. 3 índice de dilución (RD 3/2023)	
XK03H XK Color Mètode : Mètode Intern Espectrometria UV-VIS (*) Color	<1 mg Pt/l	Valor máx. 15 mg/L Pt/Co (RD 3/2023)	
XK03K XK Clor lliure residual Mètode : Mètode Intern Espectrometria UV-VIS (*) Clor lliure residual	<0.1 mg/l		
XK03I XK Clor combinat residual Mètode : Mètode Intern Càlcul (*) Clor combinat	<0.1 mg/l		
XK03D XK Terbolesa Mètode : Mètode Intern Espectrofotometria (*) Terbolesa	0.2 FNU	Valor max. 4 UNF(dep. distribución/red distribución/ dep. interior) ; 0.8 UNF (salida ETAP/dep. cabecera) (RD 3/2023)	
XK038 XK pH Mètode : C5110012 Potenciometria pH	7.6	6.5 a 9.5 unidades de pH (RD 3/2023)	
XK00D XK Conductivitat elèctrica a 20°C Mètode : C5110011 Conductimetria Conductivitat a 20°C	450 µS/cm	Valor máx. 2500 µS/cm a 20°C (RD 3/2023)	
Anàlisi Microbiològica	Resultats	Pautes	Interpretació (*)
XK0AN XK Aerobis a 22°C Mètode : Mètode intern (*) Aerobis a 22°C	13 cfu/ml	Valor máx. 100 UFC o NMP/1 mL (RD 3/2023)	
XK0AR XK Coliforms Mètode : Mètode intern			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsams, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849



Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	326-2025-00072645	Data 20/08/2025	Pàgina 2/2
Número d'informe analític	AR-25-XK-069807-01 / 326-2025-00072645		

Anàlisi Microbiològica	Resultats	Pautes	Interpretació (*)
XK0AR XK Coliforms Mètode : Mètode intern			
(*) Bacteria coliforme	24 cfu/100 ml	Valor máx. 0	UFC o NMP/100 mL (RD 3/2023)
XK0AS XK Escherichia Coli Mètode : Mètode intern			
(*) Escherichia coli	0 cfu/100 ml	0 UFC o NMP en 100 ml	(RD3/2023)
XK0AU XK Enterococs Mètode : Mètode intern			
(*) Enterococs	1 cfu/100 ml	Valor máx. 0	UFN o NMP en 100 mL (RD 3/2023)

SIGNATURA



Nuria Sabate
Téc. Laboratorio Eurofins Análisis Agro, S.A.

Química validat per: Nuria Sabate

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dona fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..

