Codi de mostra	**326-2026-00072704**	**Data**	**12/11/2026**	**Pàgina 1/2**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-068295-01 / 326-2026-00072704**			

AJUNTAMENT de FARRERA

A l'atenció de **AJUNTAMENT de FARRERA**
Plaça de l'Ajuntament, 1
25595 Farrera
ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2026-00072704 / AR-26-XK-068295-01	**Tipus:**	EX
Descripció de la mostra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Data de recepció	04/11/2026		
Data d'inici de l'anàlisi :	05/11/2026	**Data de finalització de l'anàlisis**	12/11/2026
T.mostra/Transport:	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per lacreditació.

Descripció pel client	PSMCLAD5992CA12026110		
Terme Municipal	MONTESCLADO	**Denominació Local**	68258 - XARXA DISTRIBUCIÓ / MONTESCLADO-FONT CARRER UNIC

Relacions de interès		Resultats		Pautes
XK0H7	**XK Duresa Mètode : C5110186 Càlcul**			
	Duresa	170	mg CaCO3/l	Valor máx. 500 mg/L CaCO3 (RD 3/2023)

ELEMENTOS DISUELTOS		Resultats		Pautes
XK01A	**XK Calci dissolt (Ca) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Calci dissolt (Ca)	46.11	mg/l	Valor máx. 100 mg/L (RD 3/2023)
XK01N	**XK Magnesi dissolt (Mg) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Magnesi dissolt (Mg)	14.21	mg/l	Valor máx. 30 mg/L (RD 3/2023)
XK01J	**XK Potassi dissolt (K) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Potassi dissolt (K)	<1	mg/l	Valor máx. 10 mg/L (RD 3/2023)

SIGNATURA

Nuria Sabate
Laboratory Technician Eurofins Análisis Agro, S.A.

Química validat per: Nuria Sabate

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

Codi de mostra	**326-2026-00072704**	**Data**	**12/11/2026**	**Pàgina 2/2**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-068295-01 / 326-2026-00072704**			

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen unicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions.La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.
Abreviatures:
ND: No detectat

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ENSAYO
ISO 17025
N º563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.