Codi de mostra	**326-2026-00072703**	**Data**	**10/11/2026**	**Pàgina 1/2**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-067620-01 / 326-2026-00072703**			

AJUNTAMENT de FARRERA

A l'atenció de **AJUNTAMENT de FARRERA**
Plaça de l'Ajuntament, 1
25595 Farrera
ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2026-00072703 / AR-26-XK-067620-01	**Tipus:**	EX
Descripció de la mostra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Data de recepció	04/11/2026		
Data d'inici de l'anàlisi :	05/11/2026	**Data de finalització de l'anàlisis**	10/11/2026
T.mostra/Transport:	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per lacreditació.

Descripció pel client	PSMCLAD5992CT12026110		
Terme Municipal	MONTESCLADO	**Denominació Local**	68258 - XARXA DISTRIBUCIÓ / MONTESCLADO-FONT CARRER UNIC

Propietats bàsiques	Resultats		Pautes
XK03F **XK Sabor Mètode : Mètode Intern**			
(*) valor del sabor	No s'aprecia		Valor máx. 3 indice de dilución (RD 3/2023)
XK03G **XK Olor Mètode : Mètode Intern**			
(*) Valor de l'olor	No s'aprecia		Valor máx. 3 indice de dilución (RD 3/2023)
XK03H **XK Color Mètode : Mètode Intern Espectrometria UV-VIS**			
(*) Color	<1	mg Pt/l	Valor máx. 15 mg/L Pt/Co (RD 3/2023)
XK03K **XK Clor lliure residual**			
(*) Clor lliure residual (Dada aportada pel client)	<0.1	mg/l	Valor máx. 1 mg/L (RD 3/2023)
XK03I **XK Clor combinat residual**			
(*) Clor combinat residual (Dada aportada pel client)	<0.1	mg/l	Valor máx. 2 mg/L (RD 3/2023)
XK03D **XK Terbolesa Mètode : Mètode Intern Espectrofotometria**			
(*) Terbolesa	0.1	FNU	Valor max. 4 UNF(dep. distribución/red distribución/ dep. interior) ; 0.8 UNF (salida ETAP/dep. cabecera) (RD 3/2023)
XK038 **XK pH Mètode : C5110012 Potenciometria**			
pH	8.0		6.5 a 9.5 unidades de pH (RD 3/2023)
XK00D **XK Conducitivitat elèctrica a 20ºC Mètode : C5110011 Conductimetria**			
Conductivitat a 20ºC	285	µS/cm	Valor máx. 2500 µS/cm a 20ºC (RD 3/2023)

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ENSAYO ISO 17025 N º563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	**326-2026-00072703**	**Data**	**10/11/2026**	**Pàgina 2/2**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-067620-01 / 326-2026-00072703**			

Anàlisi Microbiològica		Resultats		Pautes
XK0AN	**XK Aerobis a 22ºC Mètode : Mètode intern**			
(*)	Aerobis a 22ºC	10	cfu/ml	Valor máx. 100 UFC o NMP/1 mL (RD 3/2023)
XK0AR	**XK Coliforms Mètode : Mètode intern**			
(*)	Bacteria coliforme	0	cfu/100 ml	Valor máx. 0 UFC o NMP/100 mL (RD 3/2023)
XK0AS	**XK Escherichia Coli Mètode : Mètode intern**			
(*)	Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0 UFC o NMP en 100 ml (RD3/2023)
XK0AU	**XK Enterococs Mètode : Mètode intern**			
(*)	Enterococs	0	cfu/100 ml	Valor máx. 0 UFN o NMP en 100 mL (RD 3/2023)

SIGNATURA

Nuria Sabate
Laboratory Technician Eurofins Análisis Agro, S.A.

Química validat per: Nuria Sabate

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen unicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions.La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.
Abreviatures:
ND: No detectat

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA
ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.