

Codi de mostra

326-2025-00072649

Data 21/08/2025

Pàgina 1/1

Número d'informe analític

AR-25-XK-069993-01 / 326-2025-00072649



AJUNTAMENT de FARRERA

A l'atenció de AJUNTAMENT de FARRERA

Plaça de l'Ajuntament, 1

25595 Farrera

ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2025-00072649 / AR-25-XK-069993-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Data de recepció	14/08/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	14/08/2025	Data de finalització de l'anàlisi	21/08/2025
T.mostra/Transport:	Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PSOBURG674503A2025080		
Terme Municipal	BURG	Denominació Local	144388 - CAPT-FONT BOTEROTA-ENTRADA DIPÒSIT CAPÇALERA-BURG (FARRERA)

Anàlisi Microbiològica	Resultats	Interpretació (*)
H9017 H9 Colifags somàtics Colifags somàtics	Mètode : Mètode intern basat en UNE-EN ISO 10705-2 0 PFU/100 ml	

SIGNATURA



Nuria Sabate

Tec. Laboratorio Eurofins Análisis Agro, S.A.

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres H9 han estat realitzats en el laboratori Eurofins Iproma, S.L.

